



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

А К Т П Р О В Е Р К И

«26» апреля 2018 г.

№ 1484 -Р-ПЛ-А/1.7

Пятигорск 16 час.00 мин.

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1 «Василёк»**


ИНН 2632056185

По адресу/адресам: 357500 Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. 8-я Линия, д.54, На основании распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора от 21.03.2018 №1484-Р-ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление, Кавказское управление) Д.П. Заварзиным, была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Василёк».

Дата и время проведения проверки: с «23» апреля 2018 года по «26» апреля 2018 года.

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня.

Акт составлен Кавказским управлением.

С копией распоряжения Управления о проведении проверки ознакомлена Бобкина Татьяна Николаевна – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Василёк» 18.04.2018, 12ч.00м. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется.

Лицо, проводившее проверку Чонаева Елена Викторовна – государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора.

При проведении проверки присутствовали Бобкина Татьяна Николаевна – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Василёк», Григоренко Любовь Васильевна – заведующий хозяйством Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Василёк».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативно правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных в Минюсте России 22.01.2003 № 4145;

-Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 года № 204;

-Инструкции по применению и испытанию средств защиты (ИПиСЗ), используемых в электроустановках, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 261.

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ,	Лица, допустившие нарушения
1.	Однолинейная схема электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования не утверждена ответственным за электрохозяйство.	ПТЭЭП п.1.5.18	заведующий хозяйством Григоренко Л.В.
2.	Отсутствует график осмотра заземляющих устройств	ПТЭЭП п.2.7.9	заведующий хозяйством Григоренко Л.В.
3.	Отсутствуют перечень средств защиты	ИПиСЗ приложено №1 п.1.2.3, 1.3.9	заведующий хозяйством Григоренко Л.В.
4.	Отсутствует распоряжение о назначении лиц, ответственных за состояние, учет, хранение и проверку электрозащитных средств.	ИПиСЗ приложение № 1 п.1.4.3	заведующий хозяйством Григоренко Л.В.
5.	График очистки, осмотра и ремонта сети электрического освещения составлен не в полном объеме	ПТЭЭП п.2.12.12	заведующий хозяйством Григоренко Л.В.

6.	Не указан номинальный ток плавкой вставки на всех предохранителях присоединений ВРУ-0,4 кВ, РЩ (группа 03).	ПТЭЭП п.2.2.20	заведующий хозяйством Григоренко Л.В.
7.	Отсутствует в ВРУ-0,4 кВ запас калиброванных плавких вставок ВРУ-0,4 кВ, РЩ (группа 03).	ПТЭЭП п.2.2.16	заведующий хозяйством Григоренко Л.В.
8.	На лицевых сторонах дверей ВРУ-0,4 кВ, РЩ (группа 03) не выполнены надписи, указывающие их диспетчерское наименование	ПТЭЭП п.2.2.20, ПУЭ п.1.1.28	заведующий хозяйством Григоренко Л.В.
9.	Оборудование ВРУ-0,4 кВ, РЩ (группа 03) не очищено от пыли и грязи.	ПТЭЭП п.2.2.17	заведующий хозяйством Григоренко Л.В.
10.	Не указан номинальный ток плавкой вставки на всех предохранителях присоединений ВРУ-0,4 кВ, РЩ (группа 03)	ПТЭЭП п.2.2.20	заведующий хозяйством Григоренко Л.В.
11.	Отсутствует в ВРУ-0,4 кВ, РЩ (группа 03) запас калиброванных плавких вставок.	ПТЭЭП п.2.2.16	заведующий хозяйством Григоренко Л.В.
12.	Отсутствуют крышки в коробах, служащих защитой от механических повреждений, проложенных в них проводов и кабелей (кухня).	ПУЭ п.2.1.10	заведующий хозяйством Григоренко Л.В.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не проверялось.


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена.

 Е.В. Чонаева

 Т.Н. Бобкина

Подпись лица, проводившего проверку:

государственный инспектор
межрегионального отдела
энергетического надзора



 Чонаева Е.В.

Е.В. Чонаева

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 1484-Р-ПЛ-А/1.7 от 21.03.2018.

С актом проверки ознакомлена Бобкина Татьяна Николаевна – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Василёк»

26.04.2018

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)